

Pielikums Nr.1  
20.07.2015.

## Tehniskā specifikācija

### “Šķeldas noliktavas asperācijas iekārtas “M Fabril Pulser-6” ikgadējā tehniskā apkope”

Saistībā ar katlu apkopes noteikumiem katlu mājā Talsu ielā 69 jāveic ikgadējā tehniskā apkope šķeldas noliktavas asperācijas iekārtai “M Fabril Pulser-6”, nepieciešams iegādāties šādas rezerves daļas:

- Filtri (6.gab.) un to nomaiņa.

Garantijas ietvaros jāveic šādi darbi:

- Iekārtas testēšana pilnā apjomā;
- pārbaudīt blīvumu saspilstā gaisa cauruļvadiem;
- pārbaudīt iekārtas (lokālais kontrolieris un izpildmehānismi) automātiskās sistēmas darbību;
- pārbaudīt un attīrīt saspilstā gaisa impulsa caurulītes iekārtas tuvumā;
- filtru-maisu nomaiņa iekārtā;
- attīrīt un ieeļļot gaisa padeves ventilatoru;
- pārbaudīt blīvumu gaisa kārbām. Defektu noteikšana;
- strāvas padeves elementu pārskatīšana (automātiskie releju aizsargmehānismi, slēdzi, elektriskā kabeļa stāvoklis iekārtas tuvumā).

Piezīme – iekārta izvietota uz kurināmā padeves ēkas jumta un darbojas atklātā vidē.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs

A.Pētersons

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”  
tehniskais direktors

Ventspils, 22.07.2015.  
*E. Bonfels*