

Tehniskā specifikācija.

1. **Smilts transportēšanas vakumsūkņa Busch SB 0710 D OHO FA XX piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī.**
2. **Piegādes apraksts-** smilts transportēšanas sūkņa SB 0710 D OHO FA XX piegāde un nomaiņa, atbilstoši specifikācijai:

| | | | |
|---|-------------------|-------|-----------------|
| Plūsmas lielums | m ³ /h | 50 Hz | 700 |
| Max. diferenciālsediens (Δp) - Vacums | hPa (mbar) | 50 Hz | 150 - 270 |
| Max. Diferenciālsiediens (Δp) - Spiediens | hPa (mbar) | 50 Hz | 140 - 260 |
| Nominalā motora jauda | kW | 50 Hz | 4.0 - 7.5 |
| Nominalais griešanās ātrums | min ⁻¹ | 50 Hz | 2850 |
| Atbilstība troksnim (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 70 |
| Iekārtas svars | kg | | 112 - 128 |
| Gabarītmēri (L x W x H) | mm | | 496 x 500 x 516 |
| Ieplūdes /izplūdes kolektora pievienojums | | | G 2 ½" / G 2 ½" |

3.Prasības:

- 3.1 Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 3 gadu laikā 2 objektiem;
- 3.2 Izpildes termiņš – 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 3.3 Materiālu un darba garantija 24 mēneši.

4.Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1 Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3.
- 4.2 Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.).

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruna numuru:

Kontakttālrunis – siltumiekārtu inženieris **G.Briedis** - m.t. +37129474949.


Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem obligāti jāierodas darba vietā novērtēšanas veikšanai, darba apjoma, materiālu, sākumu precizēšanai un saskaņošanai.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.07.2018.

Siltumiekārtu ekspluatācijas inženieris



G.Briedis