



PROJEKTIĀTĀIS

PASŪTĪTĀJS

PROJEKTS

RASEJUMS

PROJEKTEJA

INŽENIERE

IZSTRĀDĀVA

LEJA/DZIRNAVU IELA Nr.24
VENTSPĪLS, LV-3601
tēl. 63629159
e-mēl. ventprojekts@inbox.lv

PĀŠVALDĪBAS SIA "VENTSPĪLS SILTUMS"
SPĒDKANĀLIZĀCIJAS IZDŪVE POSMĀ NO SŪKŅU STACIJAS IZDZ. PIESĒGUMA VIETAI PIE
KATLUMĀJAS TALSU IELA 68, VENTSPĪLI

GENPLĀNS AR DARBA ZONĀMĀ

OBJEKTA Nr. STADIJA BP MĀRKĀ UKT PARAKSTS LAPA 3 MĒROGS 1:250 DATUMS 21.11.2016

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI

1 - SPK - spiedvada kanalizācija (SPK) D110

- spiedvada kanalizācijas trases (SPK) pagrieziena punkti

- zāļais

- betona bruģa segums

- borti

BETONA BRUĢA BRAUKTAVES SEGUMA GRIEZUMS

KANALIZĀCIJAS SPIEDVADA
TRANŠEJAS ŠĶERSGRIEZUMS
1:1

PIESAIETES LĪNĪJA	400
SEGUMS SĀSKAŅĀ	400
ATPAKALĀTBĒRTA GRUNTS	265
SMILTIS	200
SPK D110/200	265
BILETĀJA SMILTIS	265
PIEBĪLETĒTI	730

MIN. 200

PIESAIETES LĪNĪJA

SEGUMS SĀSKAŅĀ
AR LAIBĒKĀRTOJUMU
ATPAKALĀTBĒRTA
GRUNTS
SMILTIS
SPK D110/200
BILETĀJA SMILTIS

Betona bruģakmens - 80mm
Skaloja smiltis
Minerālmatēriālu maisījums, fr. 0-45 mm, - 100 mm
Minerālmatēriālu maisījums, fr. 0-63 mm, - 300 mm
Salizturīga kārtā
Salizturīga kārtā

Apmales BR 100.22.15 pelākā krāsā
Bētons B-15 - 100mm
Minerālmatēriālu maisījums, 0-45mm, - 100 mm
Salizturīga kārtā

Segumam zem bruģakmens nodrošināt > 130 MPa nestspēju.
Atjaunot segumus, saglabājot demontētā posma bijušo bruģša rakstu.

MEIŅZEMES SEGUMA GRIEZUMS

1. Meiņzeme - 150 mm

2.. Atpakalātbērtā grunts

Segumam zem meiņzemes nodrošināt >45 MPa nestspēju.