



KANALIZĀCIJAS SPIEDVADA TRANSEJAS ŠĶERSGRIEZUMS 1-1	
PIESAIŠTES LĪNIJA	
SEGUMS SASKANĀ AR LABĪKĀRTĪGĀJU	
ATPAKALĪBĒRTA GRUNTS	
SMILTS	
SPK Ø1100/200	
BLIETĒTA SMILTS	

  

BETONA BRUĢA BRAUKTUŠES SEGUMA GRIEZUMS	
Apmales BR 100.22.15 peļķa krāsā	- 30 mm
Betons B-15 ~ 100mm	- 100 mm
Mīnērālmateriālu maisījums, fr. 0-45 mm, -100 mm	- 300mm
Salizturīga kārtā	- 300mm
Betona bruģakmens - 80mm	- 300 mm
Skalota smiltis	- 100 mm
Mīnērālmateriālu maisījums, fr. 0-45 mm, - 100 mm	- 300 mm
Mīnērālmateriālu maisījums, fr. 0-63 mm, - 300 mm	- 300 mm
Salizturīga kārtā	- 300 mm

  

MELNZEMES SEGUMA GRIEZUMS	
1. Meinzeme - 150 mm	
2. Atpakalībērtā grunts	

  

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI		
	SPK	- spiedvada kanalizācija (SPK) D110
	1	- spiedvada kanalizācijas trases (SPK) pagriezienu punkti
		- zāliņš
		- betona bruģa segums
		- borti

  

SEGUMAM ZEM MELNZEMES NODROŠINĀT >45 MPa NESTSPĒJU.	
Segumam zem bruģakmens nodrošināt >130 MPa nestspēju.	
Aļņamot segumus, saglabājot demontētā posma bijušo bruģišķa rakstu.	

  

VENTPROJEKTS	
PROJEKTĀJŠ	LEI.L.OSTRAVICKIJA Nr.24 VENTSPILS J.K.3601 tel.63629159 e-mail: ventprojekts@inbox.lv
PASŪTĪTĀIS	PASŪTĪTĀIS PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"
PROJEKTS	SPĒDKANALIZĀCIJAS IZBŪVE POSMĀ NO SŪKŅU STACIJAS LIDZ PIESĒGUMA VIETAI PIE KĀTLU MAJAS TALSU IELĀ 68, VENTSPILĒ
RAŠĒJUMS	OBJEKTA Nr. STADIJA MARKA MĒROGS
....	BP UKT 3 1:250
PROJEKTEJA	UZVĀRDS PARAKSTS
INŽENIERE	LRASA
ESTRĀDĀJA	J.KŪLA
	DATUMS
	21.11.2016
	21.11.2016