

Tehniskā specifikācija.

Kurināmā padeves automātikas aizsardzības telpu būvniecība:

Tehniskais raksturojums:

1. Telpu izmērs - 2.8 x2.5x2.7m;
2. Būvējamās telpas atradīsies šķeldas noliktavā – 3,9m līmenī;
3. Materiāliem jābūt uguns un ūdens drošiem;
4. Telpai jābūt ugunsizturīgām durvīm;
5. Sienām jābūt apmestām un nokrāsotām;
6. Telpā jābūt apgaismojumam, saskaņā ar normatīviem un ventilācija ar gaisa filtrēšanu.

Jāveic telpu apskate klātienē – Brīvības ielā 38 (pieteikties – V.Kostjkins, mob.tel. 29214719).

Darbu veikšanas laiks: 4 nedēļas.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 23.02.2016.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Centrālās katlumājas vadītājs

V.Kostjkins

Centrālās katlumājas vadītājs
E. Borfēls
Ventspilī, 20