

APSTIPRINĀTS:
Ventspils pilsētas domes
Iepirkumu komisijas
2014.gada _____
sēdē, protokols Nr. _____

IEPIRKUMA

**„Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un
elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes
avotā Talsu ielā 69, Ventspilī”**

NOLIKUMS

ar identifikācijas Nr. VS 2014/09

Ventspils 2014

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Pasūtītājs – Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602. Pasūtītāja kontaktpersona – enerģētiķis Sergejs Petrovs, tālrunis: +371 29670594, fakss: +371 63 602 210, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

1. **Iepirkuma mērķis** - noteikt izdevīgāko piedāvājumu un panākt iepirkuma izmaksu samazināšanu un līdzekļu ietaupīšanu.
2. **Iepirkuma veids** - iepirkums tiek veikts saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību, nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju iepirkuma likumu.
3. **Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2014/09.**
4. **Par iepirkuma dalībnieku** var būt jebkura juridiska tiesībspējīga un rīcībspējīga persona (turpmāk tekstā – Pretendents), kura var nodrošināt iepirkuma izpildi, atbilst visām iepirkuma „Tvaika turboģeneratora MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikuma ar identifikācijas Nr. VS 2014/09 noteiktajām prasībām.
5. Ar Iepirkuma dokumentiem (iepirkuma nolikumu un visiem tā pielikumiem), turpmāk tekstā Nolikums, var iepazīties un to saņemt bez maksas visas ieinteresētās personas, Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā pie pasūtītāja pilnvarotās personas - sagādes un transporta iecirkņa vadītāja Māra Reinberga, darba dienās no plkst. 10:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00 (tālrunis 63602206, fakss 63602210), kā arī portālā:
 - www.ventspils.lv. (http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/),
6. Visiem pretendentiem **obligāti** jāveic objekta apskati 24.07.2014. un 25.07.2014. plkst.13:00. Pasūtītāja kontaktpersona – enerģētiķis Sergejs Petrovs, tālrunis: +371 29670594. Visi pretendenti, kas piedalījās objekta apskatē par to saņems izziņu, kuru pēc tam jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.
7. **Informācijas apmaiņa.** Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasī, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz Pretendenta iesniegtajiem jautājumiem un skaidrojumus Pasūtītājs ievieto interneta portālā www.ventspilssiltums.lv (<http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi>). Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iegūšanu no interneta portāla.
8. **Iepirkuma piedāvājumi iesniedzami** līdz 2014.gada 1.augustam plkst.14:00 Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā pasūtītāja pilnvarotai personai – sagādes un transporta iecirkņa vadītājam Mārim Reinbergam personīgi vai citai pilnvarotai personai darba dienās no plkst.10:00 – 12:00 un no plkst.13:00 – 17:00.
9. Piedāvājumi, kas tiek iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti.
10. Sniegt skaidrojumus par iepirkuma dokumentiem ir pilnvarots Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” enerģētiķis Sergejs Petrovs, tālrunis: +371 29670594, fakss: +371 63 602 210. Pretendenti ir tiesīgi iesniegt jautājumus par iepirkuma dokumentiem. Tie iesniedzami rakstiskā veidā, ne vēlāk kā 2 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma. Jautājumi adresējami personīgi pasūtītāja pilnvarotajai personai Sergejam Petrovam. Skaidrojumi pēc jautājumu saņemšanas tiks ievietoti interneta portālā www.ventspilssiltums.lv (<http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi>). Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iegūšanu no interneta portāla.
11. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus, kā arī pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Ja tiek veikti grozījumi vai pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš, Pasūtītājs visu nepieciešamo informāciju ievieto interneta portālā www.ventspilssiltums.lv (<http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi>). Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iegūšanu no interneta portāla.
12. **Iepirkuma piedāvājumi tiks atvērti** piedāvājuma atvēršanas sanāksmē 2014.gada 1.augustā plkst. 14:10 Jūras ielā 36, Ventspilī, 2.stāva Sēžu zālē.

13. **Piedāvājuma derīguma termiņš** – 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. Ja nepieciešams, Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Ja Pretendents nepiekrīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, tadā gadījumā saglabājas iepriekšējais termiņš.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

14. **Iepirkuma priekšmets** – Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī.

Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.

LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

15. Darbu izpildes termiņš līdz 30.10.2014.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

16. Pasūtītājs izslēdz piegādātāju no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
- 16.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
Attiecībā uz Pretendentu vai personu, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, 16.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar 16.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi.
- 16.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
Attiecībā uz Pretendentu 16.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 16.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši.
- 16.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
Attiecībā uz Pretendentu 16.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 16.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.
- 16.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
- 16.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro).

- 16.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
- 16.7. Uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. un 16.6.punktā minētie nosacījumi.
- 17. Kvalifikācijas prasības Pretendentiem.**
- 17.1. Pretendentam (ja Pretendents ir personu apvienība, tad katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
- 17.2. Pretendents, pretendenta piesaistītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs (ja pretendents plāno piesaistīt minētās personas un apakšuzņēmējus) ja tas ir reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un gadījumā, ir reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10.pantu. Pretendents, ja tas nav reģistrēts Latvijā, vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija, ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī, vai ārvalstī, atbilstoši tās normatīvo aktu prasībām būvniecības darbu veikšanai, tad Pretendentam līdz līguma parakstīšanas brīdim ir jāreģistrējas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā.
- 17.3. Pretendentam jābūt pieredzei **vismaz 2 (divu) līdzīga veida (ģenerators ar jaudu ne mazāk par 1 MW vadības sistēmas, spēka daļas, releju aizsardzības) remontdarbu veikšanā iepriekšējos 8 (astoni) gados.**
- 17.4. Pretendents pakalpojuma sniegšanā var piesaistīt apakšuzņēmējus. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst Nolikuma punktā 17.1. noteiktajām prasībām.
- 17.5. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad:
- 17.4.1. starp tās dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās līgumam, kuru parakstījuši visi tās dalībnieki un kurā jānorāda šāda informācija:
- 17.4.1.1. personu apvienības izveidošanas mērķis,
- 17.4.1.2. personu apvienības personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, kas iepirkumā pārstāv un līguma izpildes laikā pārstāvēs attiecīgo personu apvienību,
- 17.4.1.3. personu apvienības vadošais dalībnieks, vadošā dalībnieka personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds,
- 17.4.1.4. katra dalībnieka tiesības, atbildības sadalījums, kādus darbus katrs no tiem veiks;
- 17.4.2. Personu apvienības dalībniekiem jāapliecina, ka uzvaras gadījumā tiks izveidota pilnsabiedrība, kurā katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pilnsabiedrības saistībām;
- 17.4.3. 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktos minētie dokumenti jāparaksta katrai personu apvienību veidojošo dalībnieku personai ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

18. Izzaīna, ka kandidātam vai pretendentam, ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
19. Pretendenta apliecināta Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
20. Apliecinājumi, ka 15.punktā minētie gadījumi neattiecas uz Pretendentu (ja Pretendents ir personu apvienība, tad uz katru tās dalībnieku) un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
21. Pretendenta apliecinājums par Pretendenta pieredzi **vismaz 2 (divu) līdzīga veida (ģenerators ar jaudu ne mazāk par 1 MW vadības sistēmas, spēka daļas, releju aizsardzības) remontdarbu veikšanā iepriekšējos 8 (astoni) gados,** norādot objekta nosaukumu, darbu apjomu, līgumsummu, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktālruni, e-pasta adresi. Iepriekšējo pasūtītāju atsauksmes un rekomendācijas apliecinājumā minētajiem remontdarbu objektiem.
22. Pasūtītāja izsniegta izziņa par objekta apskati.

23. Atbildīgo darbu vadītāju sertifikātu kopijas, kvalifikāciju un izglītību apliecināšu dokumentu kopijas, darba pieredzes apraksts (CV) un speciālistu parakstīts apliecinājums par pieejamību attiecīgo darbu veikšanai un vadīšanai, kas apliecina speciālistu:
- tiesības veikt elektroietaišu izbūvi, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību – **Latvijas Elektroenerģētiku un Energobūvnieku asociācijas sertifikāts Elektroietaišu izbūve, izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (līdz 1 kV sprieguma kabellīnijas; līdz 1 kV un zem 2 MW jaudas elektrostaciju elektriskā daļa; līdz 1 kV sprieguma ražošanas ēku elektroinstalācija; līdz 1 kV sprieguma elektropiedziņa un automātika; līdz 1 kV sprieguma elektrodzinēji un ģeneratori)**
 - pieredzi veikt darbu vadītāja pienākumus objektā – **pēdējo 8 (astoni) gadu laikā speciālists ir vadījis a) tvaika turboģeneratora remontdarbus un b) vadījis remontēta vai jauna turboģeneratora integrēšanu katlumājas vadības sistēmā, kā arī pieslēgumu elektriskajam tīklam, rekonstrukciju vai izbūvi.**
24. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.
25. Piedāvājuma nodrošinājums.
- 25.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu ne mazāk par 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz neatsaucamas bankas garantijas veidā vai apdrošināšanas polises veidā vai jāiemaksā pašvaldības SIA „Ventspils siltums” norēķina kontā a/s SWEDBANK Nr. LV45HABA0001402060112, kods HABALV22 (norādot Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kura normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Bankas garantijai izvirzītās prasības noteiktas nolikuma 4.pielikumā.
- 25.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: (a) piedāvājuma derīguma termiņam vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs; (b) ja Pasūtītājs atzīst Pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā,- līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz Līguma nodrošinājumu neatsaucamas bankas garantijas veidā, kas ir spēkā visā Līguma darbības laikā; (c) līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai un iepirkuma Līguma stāšanās spēkā dienai.
- 25.3. Piedāvājuma nodrošinājums tiek atmaksāts vai atsaukts: (a) Pretendentam, ja tas atsauc savu piedāvājumu pirms Piedāvājuma atvēršanas dienas – 10 (desmit) darba dienu laikā; (b) visiem Pretendentiem, ja Iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas; (c) Iepirkumā neuzvarējušajiem pretendentiem un Iepirkuma uzvarētājam – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas. Piedāvājuma nodrošinājums tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē Pretendentam pa pastu kopā ar paziņojumu par iepirkuma rezultātu.
- 25.4. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atmaksāts vai bankas garantija netiek atsaukta: (a) ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; (b) ja Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā bez objektīva pamatojuma nenoslēdz Līgumu; (c) ja Pretendents, ar kuru ir noslēgts Līgums, Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma izpildes garantiju.
- 25.5. Bankas garantijas oriģinālu vai maksājuma uzdevumu par piedāvājuma nodrošinājumu vai apdrošināšanas polisi jāpievieno Piedāvājuma oriģinālam neiesietā veidā. Komisija neizskatīs Pretendentu piedāvājumus un izslēgs tos no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, kuriem nebūs pievienots bankas garantijas oriģināls vai maksājuma uzdevums saskaņā ar Nolikuma prasībām.
26. **Tehniskais un finanšu piedāvājums.**
- 26.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jā sagatavo un jāiesniedz saskaņā ar šajā punktā noteiktajām vadlīnijām un Tehniskajām specifikācijām (3.pielikums). Tehniskā piedāvājuma

- sastāvā jāietver: (a) Kvalitātes nodrošināšanas plāns un kontroles pasākumu apraksti; (b) Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts; (c) Informācija par piedāvātajiem materiāliem un iekārtām, kādas paredzēts iebūvēt, t.sk. siltumapgādes cauruļvadiem, to termoizolāciju un veidgabaliem, sūkņiem, apkures agregātu, dīzeļa padeves cauruļvadiem un vadības sistēmas mērinstrumentiem; (d) Tehniskā aprīkojuma saraksts, kurā jānorāda visas Pretendenta rīcībā esošās iekārtas, kuras nepieciešamas darbu veikšanai, nosaucot iekārtas ražotāju, tehniskos parametrus un piederību; (e) Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta apliecinājums par to, ka Būvdarbu veikšanā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli, iekārtas un būvizstrādājumi atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas būvnormatīviem.
- 26.2. Finanšu piedāvājums jā sagatavo atbilstoši Tehnisko specifikāciju (pielikums nr.3) pielikumā pievienotajiem Darbu apjomu sarakstiem.
- 26.3. Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus. Piedāvājuma cenā jāietver visus ar Līguma saistību izpildī saistītos izdevumus, tādus kā mobilizācijas, būvvieta organizēšanas, testēšanas, darba aizsardzības, kvalitātes kontroles izmaksas un citus virsizdevisumus un pieskaitāmos izdevumi, kā arī apdrošināšanas, kredītiestāžu, juridisko un citu pakalpojumu izmaksas un peļņa.
- 26.4. Ja Tehniskais un finanšu piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši vai nebūs sagatavots no iepriekš minētajām daļām, Komisija lems par Pretendenta izslēgšanu no tālākas vērtēšanas konkursā.
27. Pretendenta pieteikums jā aizpilda pēc Nolikumā pievienotā pielikumu Nr.1.
28. Piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta atlases dokumenti, Finanšu piedāvājums, Tehniskais piedāvājums.
29. Pretendenta pieteikums un tam pievienotie dokumenti sagatavojami un iesniedzami atbilstoši Nolikumam.
30. Dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jābūt pievienotiem Pretendenta apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem latviešu valodā un svešvalodā, par pamatu tiks ņemti tulkojumi latviešu valodā.
31. Visām iepirkuma piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām, uz vāka jābūt šādām norādēm:
- 31.1. piedāvājums iepirkumam „Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” un Iepirkuma identifikācijas numurs – VS 2014/09;
- 31.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruna numurs, faksa numurs;
- 31.3. aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kuru seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti;
32. Pretendenta pieteikums jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām, vai tās pilnvarotai personai. Ja pieteikumu ir parakstījusi pilnvarota persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija. Pārējie sagatavotie dokumenti, kuri pievienoti pieteikumam, obligāti jāparaksta tā sagatavotājam, norādot amatu un paraksta atšifrējumu.
33. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums 2 eksemplāros, tos attiecīgi apzīmējot kā „oriģināls” un „kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājumu oriģinālu un tā kopiju, kā pareizais vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.
34. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un apzīmogatā ar uzņēmuma zīmogu aploksnē, kur jābūt šādām norādēm:
- 34.1. iepirkumam „Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” un Iepirkuma identifikācijas numurs – VS 2014/09;
- 34.2. adresāts,
- 34.3. datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja un saņēmēja paraksti.

35. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN IZVĒRTĒŠANA.

36. Piedāvājumu izvērtēšanu nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
37. Piedāvājumu atvēršana notiks Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kurā drīkst piedalīties visi Pretendenti.
38. Pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana notiks Komisijas slēgtā sēdē.
39. Izvērtējot piedāvājumus, Komisija neņem vērā nekādu papildus informāciju vai dokumentus, ja tie iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot 41.punktā minētos skaidrojumus.
40. Tālākai izvērtēšanai Komisija akceptēs tikai tos piedāvājumus, kuri atbilst Nolikumam. **Ja Pretendenta piedāvājumā iesniegtajos dokumentos nav iespējams konstatēt, ka piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, Komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu.** Ja visu piedāvājumu līgumcenas pārsniedz iepirkumam paredzamo līgumcenu, Pasūtītājam ir tiesības veikt pārrunas par cenas un darbu apjomu samazināšanu.
41. Komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta jebkuru citu papildus informāciju un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai novērtētu piedāvājumus. Komisijas pieprasītā papildus informācija un paskaidrojumi tiek ņemti vērā tikai tad, ja Pretendents tos parakstījis un iesniedzis rakstiskā veidā Komisijas noteiktajos termiņos.
42. Saziņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā personīgi, pa pastu vai faksu (saziņa pa e-pastu netiek uzskatīta par oficiālās saziņas veidu). Saziņas dokuments, nosūtīts pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņemis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
43. **Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto Līgumcenu, pie noteikuma, ja piedāvājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.**
44. Ja neviens no Pretendentiem vai Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija ar Pasūtītāja piekrišanu (rakstiskā formā) veic pārrunas ar Pretendentiem, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, ja iesniegtie dokumenti vai dokumentu kopijas nav noformētas pieprasītajā formā (piemēram, pieprasīts dokumenta oriģināls – iesniegta apstiprināta kopija). Pretendenta pienākums ir līdz pārrunu uzsākšanai attiecīgi noformēt pieprasītos dokumentus vai uzrādīt dokumentu oriģinālu, apliecināt savu kvalifikāciju un piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentu prasībām. Pārrunas netiek veiktas ar Pretendentiem, kuri vispār nav iesnieguši kādu no pieprasītajiem kvalifikāciju apliecinājošiem dokumentiem, vai Pretendentiem nav tiesībspējas un rīcībspējas veikt šo iepirkumu.
45. Izvērtējot piedāvājumus, Komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti Nolikumā vai pārsniedz Nolikumā noteikto prasību minimumu.
46. Gadījumā, ja neviena Pretendenta piedāvājumu nevar atzīt par uzvarētāju, vai arī iepirkumam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija izbeidz iepirkuma procedūru bez rezultāta.
47. Ja iepirkuma uzvarētājs nenošlēdz līgumu bez pamatojuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izvēlas piedāvājumu ar nākamo zemāko piedāvāto cenu, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.
48. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās etapā līdz līguma noslēgšanai.

LĪGUMA NOSLĒGŠANA.

49. Slēdzot iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā Līgums), par pamatu tiks izmantots līguma projekts (2.pielikums).
50. Pielikumi šim iepirkuma nolikumam:
1.pielikums: Pretendenta pieteikums – aizpildīšanai Pretendentiem uz 1 lp.

2.pielikums: Iepirkuma līguma projekts uz 3 lp.

3.pielikums: Tehniskās specifikācijas uz 5 lp.

Pašvaldības SIA "Ventpils siltums"
Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs



M.Reinbergs

Pašvaldības SIA "Ventpils siltums"
Valdes priekšsēdētājs



A.Uzaris

Nolikuma 1.Pielikums
Pašvaldības SIA „Ventspils
siltums”
Reģ.Nr.40003007655
Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr. VS 2014/09)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

1. Iepazīnušies ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumu (turpmāk – Nolikums), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus un pārliecinājušies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus un pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, ka arī esam apskatījuši objektu un mums ir pilnīgi skaidri visi apstākļi, ēkas, inženierkomunikāciju un iekārtu stāvoklis, kā arī visas inženierkomunikāciju pieslēgumu vietas.

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

2. Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:
 - a. šī pieteikuma un Pretendentu atlases dokumentiem,
 - b. Piedāvājuma nodrošinājuma,
 - c. Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma, (turpmāk – Piedāvājums)
3. apņēmoties:
 - a. veikt Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukciju siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī (turpmāk –Darbi) par Līgumcenu:

Līgumcena _____ : <...> EUR (<summa vārdiem> euro),

- b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līgumam un tā veidnēm,
 - c. veikt Darbus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
 5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

Iepirkuma līgums (PROJEKTS)

Ventspilī

2014.gada.....

Pašvaldības SIA "VENTSPILS SILTUMS", turpmāk – PASŪTĪTĀJS, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kura darbojas uz Pasūtītāja Statūtu pamata, no vienas puses, un....., turpmāk - UZŅĒMĒJS, kura darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām izveidotas Iepirkumu komisijas 2014.gadalēmumu (protokols Nr.) noslēdza šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS apņemas veikt Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar Līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un tāmi (pielikums Nr.2).

2.Darbu izmaksa un norēķinu kārtība.

2.1. Par Līgumā paredzēto darbu izpildi PASŪTĪTĀJS maksās UZŅĒMĒJAM Līgumsummu <...> EUR (<summa vārdiem> eiro) (tai sk. PVN ir: <...> EUR (<summa vārdiem> eiro).

3.Darbu izpildes termiņi.

3.1.Darbu izpildes termiņš – līdz 30.10.2014. no Līguma spēkā stāšanās dienas.

3.2. Par pilnīgu Darbu izpildi tiek uzskatīts Darbu pieņemšana no PASŪTĪTĀJA puses, kura tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

4. UZŅĒMĒJA pienākumi.

4.1. Veikt Līguma Darbus un nodrošināt darbu kvalitāti un termiņu ievērošanu.

4.2. Uzņemties atbildību par Darbiem nepieciešamo materiālo nodrošinājumu un atbildēt par nepieciešamo materiālu piegādēm un to uzglabāšanu.

4.3 Trīs darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM pilnībā apmaksātu UZŅĒMĒJA civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju, saskaņā ar kuru - apdrošināšanas limits nevar būt mazāks par 10% no līgumcenas. Apdrošināšanas polises neiesniegšanas Pasūtītājam gadījumā, līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un iestājas līguma 6.1.p. minētās sekas, kas skar līguma nodrošinājumu.

4.4. Uzņemties atbildību par darba aizsardzību, ugunsdrošības prasību un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.

5.PASŪTĪTĀJA pienākumi.

5.1. Veikt maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.2. Pieņemt izpildītos Darbus, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

6.Līguma nodrošinājums.

6.1. Piecu darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas UZŅĒMĒJAM jāiesniedz garantija pirmā pieprasījuma, neatsaucama bankas galvojuma formā saskaņā ar veidni Līguma projekta pielikumā Nr.1 10% (desmit procentu) apmērā vai apdrošināšanas polises, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai arī jāiemaksā attiecīga naudas summa PASŪTĪTĀJA bankas norēķina kontā. Līguma neizpildes gadījumā (arī gadījumā, ja Līgums laužts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas saskaņā ar Līguma 10.4. punktu) UZŅĒMĒJS zaudē tiesības nodrošinājumu saņemt atpakaļ.

6.2. PASŪTĪTĀJS apņemas atgriezt UZŅĒMĒJAM līguma nodrošinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu pabeigšanas dienas un būves pieņemšanas ekspluatācijā.

6.3.No līguma nodrošinājuma PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt ieturējumus atbilstoši līguma noteikumiem zaudējumu atlīdzināšanai un līgumsodu apmaksai.

7. Samaksas kārtība.

7.1. PASŪTĪTĀJS maksā par faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem, nepārsniedzot 2.1.punktā minēto līgumsummu. Ja mainās Darbu apjomi un tāpēc samazinās izmaksas, puses, savstarpēji vienojoties, izmaina līgumcenu.

7.2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma 4.3. punktā norādītās apdrošināšanas polises(-šu) un 6.1. punktā

norādītā līguma nodrošinājuma iesniegšanas PASŪTĪTĀJS izmaksā UZŅĒMĒJAM avansu 10% apmērā no līgumsummas saskaņā ar UZŅĒMĒJA piestādīto rēķinu.

- 7.3. PASŪTĪTĀJS samaksā atlikušo summu par izpildīto Darbu apjomu UZŅĒMĒJAM pēc abpusēji saskaņotiem Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktiem ____ (____) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 7.4. Par maksājuma izdarīšanas datumu tiek pieņemts datums, kurā PASŪTĪTĀJA banka pieņēmusi apmaksai PASŪTĪTĀJA izrakstītu maksājuma uzdevumu.
- 7.5. Pār tādu Darbu (vai Darbu daļu) izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem. Ja Darbu izpildes un pieņemšanas procesā tiek konstatēti defekti un atkāpes no Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana jāpārtrauc un par to jāpasastāda abpusējs akts, un UZŅĒMĒJAM pušu saskaņotajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie Darbi un jānovērš defekti. Neatbilstoši veikto darbu kvalitāte nav pamats Darbu izpildes termiņa pagarinājumam un neatbrīvo UZŅĒMĒJU no Līgumā minētās atbildības.

8. Soda sankcijas.

- 8.1. Ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš, defektu novēršanas termiņš (Līguma 9.1.punkts), tad UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no savlaicīgi neizpildīto Darbu vērtības summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumsummas (2.1.p.). PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt šo līgumsodu no UZŅĒMĒJA iemaksātās nodrošinājuma summas, bet ja tās nav pietiekoši – no UZŅĒMĒJAM pienākošās maksas par Darbu izpildi.
- 8.2. Par jebkuru UZŅĒMĒJAM saskaņā ar līgumu pienākošos maksājumu samaksas termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma kopsomas (2.1.p.). Tiek uzskatīts, ka maksājuma termiņš nav iestājies, ja UZŅĒMĒJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM apmaksai rēķinu.

9. Garantijas.

- 9.1. UZŅĒMĒJA kvalitātes garantijas laiks:
 - 9.1.1. materiālu kvalitātes garantijas laiks ir divi gadi no būves pieņemšanas ekspluatācijā.
 - 9.1.2. būvdarbu garantijas laiks ir divi gadi no būves pieņemšanas ekspluatācijā.
- 9.2. Punktā 9.1. minēto garantiju ietvaros UZŅĒMĒJS uz sava rēķina novērš konstatētos UZŅĒMĒJA vai tā piesaistīto personu izpildīto Darbu defektus (defekti, kas saistīti ar nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, un kas nav radušies sakarā ar būvobjekta vai tā daļas neatbilstošu ekspluatāciju) 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad UZŅĒMĒJS ir saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida motivētu paziņojumu par radušos defektu.

10. Līguma spēkā stāšanās un līguma laušana.

- 10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas un līguma nodrošinājuma iesniegšanas brīdi un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.
- 10.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, pusēm savstarpēji vienojoties.
- 10.3. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā pusēm savstarpēji par to vienojoties un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 10.4. Ja UZŅĒMĒJS nepilda līguma noteikumus vai veic tos nepienācīgā kārtā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot UZŅĒMĒJAM.

11. Ārkārtēji apstākļi.

- 11.1. Līgumslēdzēja puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtas saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei un ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde.

12. Strīdi un to izskatīšanas kārtība.

- 12.1. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar Līgumu, kuri netiks noregulēti starp līdzējiem pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR tiesību aktiem. Visi strīdi, kas varētu rasties par Līgumu vai tā izpildīšanu, pirmajā instancē

izšķirami pēc pasūtītāja juridiskās adreses tiesā, bet ja konkrētais strīds pirmajā instancē ir piekritīgs izskatīšanai apgabaltiesā, tad – Kurzemes apgabaltiesā.

13.Šim līgumam tiek pievienots.

13.1.Pielikumā:

- 1.pielikums – Līguma izpildes garantijas veidne uz 1 lapas;
- 2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ___ lapām.
- 2.pielikums – Tāme uz ____ lapām.

14. Pušu juridiskās adreses un paraksti

PASŪTĪTĀJS

UZŅĒMĒJS

Līguma projekta 1.pielikums
Līguma izpildes bankas garantija

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”
Reģ.Nr.40003007655
Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJAS VEIDNE
(neatsaucama bankas garantija)

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _____ (te un turpmāk saukts *Izpildītājs*), un _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _____ (te un turpmāk saukts *Pasūtītājs*), 20__ .gada __. _____ ir noslēguši līgumu Nr. _____ (te un turpmāk saukts *Līgums*), saskaņā ar kuru *Izpildītājs* ir uzņēmies veikt _____ (te un turpmāk *Pasūtījums*),

ievērojot to, ka *Līgumā* ir noteikts, ka *Līguma Izpildītājam* ir *Līguma* izpildes nodrošinājuma bankas garantija,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _____ (te un turpmāk saukta *Banka*), neatkarīgi no augstākminētā *Līguma* juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemas maksāt *Pasūtītājam* ne vairāk kā summu _____ **EUR** (_____ euro), saņemot *Pasūtītāja* pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka *Izpildītājs* nav izpildījis *Līguma* saistības saskaņā ar *Līgumu*, 15 dienu laikā veicot maksājumu uz pieprasījumā norādīto norēķinu konta.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__ .gada __. _____ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ *Bankai* vai ne].

Banka anulēs garantiju pirms garantijas noteiktā termiņa beigām, ja *Pasūtītājs* atgriezīs *Bankai* savu garantijas oriģinālu un iesniegs *Bankai* lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese _____, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem *Pasūtītājs* un *Banka* saņem pa vienam.

[Vieta], 20__ .gada __. _____
[bankas nosaukums] vārdā:

Tehniskās specifikācijas.

Iepirkums „Tvaika turboģenerators MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” paredz šādus darbus:

Modernizācijas mērķis

1. Uzstādīt ģenerators vadības un aizsardzības aparāturu atbilstoši izmainītajam katlu mājas darba režīmam un jauno 0,4 un 6 kV sadales, aizsardzības un vadības aparātu raksturlielumiem.
2. Lai paaugstinātu iekārtu drošību un stabilitāti, veikt fiziski un morāli novecojušo aparātu nomaiņu, samazināt kontroles un apkalpes punktu skaitu.
3. Ģenerators darbības kontrole un diagnostika tiks veikta jaunizveidotajā vadības un kontroles centrā ar SCADA sistēmas palīdzību.
4. Piegādāt uzņēmumam iekārtas no Eiropas vadošajām firmām, kuras var tikt funkcionāli pilnveidotas, un kuras piedāvā piegādātāji Latvijā.

1. Elektrosistēma un to aprīkojums.

1.1. Piegādes apjoms.

Elektrisko sistēmu piegādes apjomam jāietver elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas tvaika ģenerators darbībai, ieskaitot esošo iekārtu elektrobarošanu. Darbu apjomā un izmaksās jāiekļauj visa nepieciešamā projektēšana, montāža, piegāde, uzstādīšana, pārbaudes, nodošana ekspluatācijā, apmācība un piegādāto elektrisko sistēmu dokumentācija.

Elektriskajām sistēmām, kas nodrošinās esoša ģenerators darbību, jāiekļauj viss tā pilnīgai un drošai elektroapgādei nepieciešamais aprīkojums, tajā skaitā:

- sadales iekārtas,
 - kontroles un aizsardzības sistēmas, releju aizsardzība, sinhronizācijas sistēma,
 - kabeļu kanāli, kabeļi, drošības slēdži un to montāžai nepieciešamās komponentes,
 - visi pārējie funkcionējošo elektrisko sistēmu izveidošanai nepieciešamie materiāli un ierīces.
- 1.2. SCADA sistēmas izveide nav darbu apjoms, bet vizualizācijas sistēmas izveidei Izpildītājam jānodrošina attiecīgo devēju signālu izvadi uz 1.stāva sadales telpu (1.pielikums) skapi VKS2. Signālu tips 4-20 mA vai 0-10 V. Signālu saraksts:
- frekvence;
 - spriegums;
 - jauda;
 - ūdens temperatūra dzesēšanas sistēmā;
 - releju aizsardzības stāvoklis;
 - turbīnas apgriezieni (apgr./min) – jāaprīko turbīnu ar nepieciešamo devēju;
 - strāva;
 - eļļas spiediens;
 - spiediens ūdens dzesētājā;
 - nostrādātā tvaika spiediens;
 - sadales skapja automātikas stāvoklis;
 - avārijas apstāšanās.
- 1.3. Ģeneratoram jābūt lokālai vadības vietai, no kurienes tas varētu tikt lokāli darbināts, palaists un apturēts. Visi tvaika ģenerators standarta kontroles un novērošanas uzdevumi

(standarta darbība un slodzes variēšana) jāveic vadības telpā caur vadības sistēmas operatora terminālu.

2. Projekta tehniskā dokumentācija.

- 2.1. Izpildītājam jāiesniedz dokumentācija papīra formātā 2 eksemplāros.
- 2.2. Tehniskajai dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.3. Rasējumiem, shēmām, plāniem utt. jābūt izstrādātiem un iesniegtiem Pasūtītājam arī elektroniskā formā, kas izstrādāts AutoCad programmā, ja vienojoties starp Pasūtītāju un Izpildītāju tas nav noteikts savādāk.
- 2.4. Projekta dokumentācijā jāietver:
 - Tehniskais projekts.
 - Tehniskais izpildprojekts ar izpildshēmām un izpildrasējumiem (arī elektroniskā formātā uz CD-R).
 - Darbu veikšanas projekts.
 - Pielietoto materiālu un iekārtu sertifikāti un kvalitāti apliecināšie dokumenti.
 - Darbu izpildes akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.
 - Iekārtu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu darba apraksti.

3. Darbu pieņemšana.

- 3.1. Par objektu gatavību nodošanai Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam vismaz 5 darbadienas iepriekš.
- 3.2. Piecas darbadienas pirms nodošanas - pieņemšanas procedūras uzsākšanas Izpildītājam jāiesniedz izskatīšanai un saskaņošanai pilnībā nokomplektēta izpilddokumentācija.
- 3.3. Darbi tiek nodoti ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko noformē Pasūtītāja projekta vadītājs.
- 3.4. Darbi tiek pieņemti pēc visu darbu un pārbaužu pabeigšanas, darbu zonas sakopšanas, personāla apmācībām, ekspluatācijas instrukciju un izpilddokumentācijas iesniegšanas.
- 3.5. Izpildītājs nodrošina LEK 002 prasību izpildi.
- 3.6. Pasūtītāja nozīmētā darbu pieņemšanas komisija pārbauda līguma darbu izpildi piecu darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiskā paziņojuma saņemšanas par objekta gatavību nodošanai, šajā laikā Pasūtītājs iepazīstas ar veikto darbu apjomu, kvalitāti un Izpildītāja iesniegto dokumentāciju.
- 3.7. Darbu pieņemšanas komisijas darba laiku nosaka Pasūtītājs.

4. Instalācijas materiāli.

Visas instalācijas veicamas izmantojot speciālas zināšanas un iepriekšēju pieredzi līdzīgu darbu veikšanā. Visos gadījumos jāgarantē arī instalāciju atbilstoša darbība.

Instalācijām jābūt saskaņā ar EN standartiem, kas ir spēkā Latvijas republikā līguma noslēgšanas brīdī.

Jānodrošina mehāniska aizsardzība, lai aizsargātu kabeļus no bojājumiem.

Kontroles un mēraparātu kabeļiem jābūt nošķirti no elektrības kabeļiem. Visiem kontroles un mēraparātu kabeļiem jāsigādā standarta pārbaužu, sertifikātu kopijas.

Visiem jaunajiem kabeļiem jābūt bez halogēniem.

Ārpus telpām uzstādāmo kabeļu materiālam jābūt UV izturīgam.

Instalācijā var izmatot ar krāsām marķētus, pa pāriem savītus, daudz serdeņu un standarta tipa kabeļus ar vispārēju ekranizāciju (plastikāta/alumīnija lenta ar alvotām vara stieplēm). C&I kabeļu diametri - 0,5 mm vai lielāki. Elektromagnētiskajam vārstam izmantoto kabeļu diametram jābūt 1,5 mm.

Speciālie kabeļi, piemēram, koaksiālie kabeļi un optiskās šķiedras kabeļi tiks izmantoti tikai nepieciešamības gadījumā un kur tas tiks prasīts.

Galvenokārt jālieto metāla sadales skapji. Skapji tiek piestiprināti vai nu pie celtnes konstrukcijām, vai pie speciāliem balstiem. Skapji tiek marķēti ar plastmasas plāksnītēm. Sadales skapju aizsardzības klase - IP54 vai augstāka.

Kabeļu teknes izveidei izmantojams cinkots tērauds.

Izmantotajām izolācijas caurulēm jābūt no metāla, koroziju izturīga materiāla vai materiāla, kas pārklāts ar korozijas izturīgu virskārtu. Vietās, kur elektrokabeļi atrodas eju un ceļu tuvumā, kabeļu trepēm jāuzstāda aizsardzības vāki vismaz 150 cm augstumā.

5. Instalācija.

Iekārtas jāinstalē tā, lai tās būtu viegli pieejamas.

Visām elektroinstalācijām jābūt saskaņā ar EN/IEC.

Atkarībā no kabeļa un caurules izmēra, 1 - 6 kabeļi var būt ievilkti vienā caurulē.

Caurules ir stingri piestiprinātas pie sienas, jumta vai atbalsta elementiem. Izmantotās skavas nedrīkst būt vaļīgas iespējamo vibrāciju dēļ. Cauruļu galiem jābūt aizsargātiem ar noslēgtapām.

Uzstādīšanas punktos, kur kabeļi ir pakļauti mehāniskiem bojājumiem (kabeļi, kas atrodas grīdas līmenī), jāizmanto aizsardzības plāksnes 150 cm augstumā.

Kabeļus jāiekļāj tā, lai novērstu savīšanos un ciešas cilpas. Kabelim jābūt aizsargātam no iegriezumiem vai berzes bojājumiem. Kabeļiem jābūt novietotiem un koriģētiem līdzeni, paralēli tehnē, taisnā pozīcijā un ar vienādu blīvumu, un, ja nepieciešams, vairākos slāņos. Ir pieļaujama 0.5 m pielaide abos kabeļa galos papildus galīgajam kabeļa garumam.

Kabeļus uzstāda veselus, bez savienojumiem.

Aizsardzība pret elektromagnētiskiem traucējumiem ir īstenota, izmantojot viena punkta iezemējuma principu, un ekranēšanas vadus instalācijas tehnikas ziņā jāuzskata par vienlīdzīgiem galvaniski atdalītām ķēdēm.

Sensora un piedziņas beigās aizsardzības (ekrāna) dzīslu jānogriež un jānoizolē. Skapju, pulšu, paneļu, savienojuma kārbu un pārējā aprīkojuma struktūras rāmjiem, aprīkojuma stendiem, kabeļu tehnēm un iedziļinājuma rāmjiem drošā veidā jābūt pievienotiem Projekta iezemējuma tīklam. Kontrolmēraparātu kabeļu ekranēšanas vadiem drošā veidā jābūt pievienotiem pie atsevišķas ekranēšanas iezemējuma sistēmas.

Devējam un citiem stendiem, kuri nav nostiprināti pie ēkas tērauda rāmja konstrukcijas, jābūt iezemētiem ar cinkota tērauda plakandzelzi pie Projekta iezemējuma sistēmas.

Ierīces tiek marķētas ar etiķetēm uzreiz pēc uzstādīšanas.

Visam aprīkojumam jābūt marķētam saskaņā ar Pasūtītāja instrukcijām, to jāveic atbilstoši KKS sistēmai. Visiem skaidrojumiem uz marķējumiem jābūt Latviešu valodā.

Uzstādīto kabeļu abos galos, viegli nolasāmās vietās, jābūt nostiprinātai iegravētai kabeļa plastmasas plāksnītei. Kabeļa plāksnīte nodrošina informāciju par kabeļa numuru un otra gala adresi.

Temperatūras sensoriem, devējiem un visam pārējam lauka aprīkojumam jābūt stingri piestiprinātam identifikācijas marķējumam. Marķējums pie sensora jānostiprina redzamā vietā ar nerūsošā tērauda stiepli vai skrūvēm. Marķējums jāuzstāda arī kabeļiem, visās vietās kur tie šķērso sienas, griestus vai grīdas abās šķērsojuma pusēs.

8. PIESLĒGUMU VIETAS.

Izpildītājam jāiekļauj pieslēgumu izbūvi piedāvāto darbu apjomā.

Piegādāto iekārtu pieslēgumu vietas un pieslēgumu vietu raksturojošie rādītāji (0.4 kV) norāda Pasūtītājs.

9. PRETENDENTA DOKUMENTĀCIJA.

Izpildītāja dokumentācijai jāsaturs tehniskā dokumentācija, dokumenti, kas nepieciešami atbilstības apliecināšanai visiem regulējošiem normatīvajiem aktiem, apmācības dokumentācija, darba izpildes dokumentācija, ietverot visu informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai turpmākai iekārtu lietošanai un ekspluatācijai.

Izpildītājam jāievēro sekojoši nosacījumi:

- Izpildītājs vienmēr sagatavo un iesniedz Pasūtītājam vienu oriģinālu un trīs (3) papīra formāta un elektroniskā formāta dokumentācijas kopijas. Elektroniskā formāta dokumentācija var tikt iesniegta MS Office, MS Project un AutoCAD failu formātā vai kādā citā formātā par ko puses vienojušās jau iepriekš un ko atbalsta abu pušu programnodrošinājums.

Visiem lielumiem projektā jābūt metriskajā sistēmā.

10. NOSLĒGUMA PĀRBAUDES.

Izpildītājs ir atbildīgs par visu iekārtu, kas iekļautas piegādes apjomā, pārbaudēm un nodošanu ekspluatācijā, sākot no piegādes un uzstādīšanas pirmajām pārbaudēm līdz drošības un garantēto vērtību noteikšanas nepieciešamo pārbaudžu veikšanai, lai gala rezultāts pilnībā atbilstu šīs specifikācijas noteiktajām prasībām.

Izpildītājam jānodrošina nepieciešamie resursi un pieredzējis personāls, kas pārbaudes varētu veikt atbilstoši programmas prasībām.

10.1. Vispārējās prasības.

Visas pārbaudes Izpildītājam ir jāveic Pasūtītāja klātbūtnē, ja vien iepriekš nav noslēgta rakstiska vienošanās par citiem nosacījumiem. Izpildītājs uzņemas visu risku un atbildību. PROJEKTA testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā, pieļaujams, ka daļu laika iekārtu darbību veic Pasūtītāja personāls, kas speciāli apmācīts šī darba turpmākai veikšanai. Taču tas nekādā veidā neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktās atbildības.

10.2. Garantēto rādītāju saraksts.

Katlu garantētie rādītāji:

Tvaika temperatūra no katla KE-25-14 - 250°C;

Barošanas ūdens temperatūra katlā 90-110°C;

Max katla jauda 17,4 MW (25 t/h);

Jaudas diapazons 4,5-17 MW (6,3 – 25 t/h);

Maksimālā ģenerators slodze - 90 % no nominālās.

10.3. Sausais tests.

Pēc iekārtu un palīgiekārtu uzstādīšanas un izolēšanas darba veikšanas Pasūtītāja pārstāvis saņem paziņojumu par sauso testu veikšanu, tā laikā tiek iesniegti sekojoši dokumenti:

- Akti par elektroinstalāciju pārbaudēm;
- Akts par signālu pārbaudi;
- Uzstādīto materiālu saraksts saskaņā ar līgumu.

10.4. Palaišanas un automātikas pārbaudes tests.

Kad sausais tests ir sekmīgi pabeigts, Izpildītājs sāk visas tvaika ģenerators palaišanas pārbaudes. Palaišana tiks organizēta un vadīta saskaņā ar Pasūtītāja prasībām. Izpildītāja projekta vadītājs sagatavos atsevišķo posmu palaišanas plānu un grafiku, kurus saskaņo ar Pasūtītāju.

Palaišana notiek šādos posmos:

- Atsevišķu sastāvdaļu palaišana bez enerģijas nesējiem;
- Iekārtu un sistēmu palaišana ar enerģijas nesējiem;
- Funkcionālais tests;
- Ieslēgšanas/izslēgšanas tests;
- Drošības tests;
- Galvenie mērījumi;
- Sakaru tests;
- Elektriskās daļas kopējais tests.

Pēc katra posma pārbaudes testa tiks sastādīts palaišanas akts.

Tvaika ģenerators palaišana un darbības pārbaude notiek saskaņā ar izstrādātu plānu un visaptverošiem drošības noteikumiem un procedūrām.

Pēc tam, kad Pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši palaišanas aktus, tiek dota atļauja darbības pārbaudes uzsākšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši.

10.5. Pārbaude darbībā.

Pēc palaišanas notiek turbīnas pārbaude darbībā. Pārbaude darbībā tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par gatavību uzsākt vienas nedēļas pārbaudi.

Vienas nedēļas pārbaudē iekļauj šādus uzdevumus:

- darbs ar pilnu jaudu vismaz 24 h;
- darbs ar minimālo jaudu vismaz 24 h;
- mērījumu protokols ar datiem par elektroenerģiju, un citiem patērētajiem resursiem;
- sagatavošanās citu garantēto parametru mērījumu veikšanai.

Izpildītājs paziņo par šīs pārbaudes sākumu rakstiskā veidā vismaz 14 dienas iepriekš. Pēc tam, kad Pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši aktus, tiek dota atļauja stacijas nākamajai pārbaudei. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. Šī testa sekmīgu pabeigšanu Puses dokumentē rakstiskā veidā.

Pārbaudes darbības testa veikšanas laiks ir oktobris.

Maksimālās jaudas pārbaudes testu un ar to saistītās pārbaudes Pasūtītājs ir tiesīgs nozīmēt uz vēlāku laiku, ja nevar nodrošināt attiecīgu siltuma slodzi.

10.6. Drošība.

Izpildītājam jāpievērš uzmanība arī ietvertajām drošības prasībām. Izpildītājam jāierosina Pasūtītāja pilnvarotas personas apstiprināta personāla izvirzīšana, kas būtu atbildīgi par paša Izpildītāja darbinieku un apakšuzņēmēja darbinieku drošības dokumentu saņemšanu un atcelšanu.

Drošības dokumentu sagatavošana neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktās atbildības.

11. Garantija.

Garantijai laiks 24 mēneši pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas visiem Izpildītāja izpildītajiem darbiem.

Garantijas laiku uz materiāliem un aparātiem nosaka augstāk minētās produkcijas ražotājs.

12. Darbu izpildes plānotais laiks.

Detalizētu darbu veikšanas laika grafiku Izpildītājs iesniedz Piedāvājumā.

Plānotais projekta realizācijas termiņš ir no 11.07.2014. līdz 30.10.2014.

Tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas ar Pasūtītāju termiņš ir 30.08.2014.


Pielikumā:

1. Katlu mājas Talsu 69 1.stāva plāns uz 1 lp.
2. Darbu apjomu saraksti uz 2 lp.

Enerģētiķis



S.Petrovs



Darbu apjomi

Nr .p. k.	Veicamie darbi	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes.	Iekārtu ražotājs	Piedāvātā cena, EUR bez PVN
1.	Tehniskā projekta izstrādāšana, saskaņošana ar pasūtītāju.	kompl.	1	Ģenerators aizsardzības iestādījumu aprēķins		
2.	Darba veikšanas projekta izstrādāšana, saskaņošana ar pasūtītāju.	kompl.	1			
3.	Organizatoriskie pasākumi, pielaišana pie darba, darba vietas sagatavošana.	objekts.	1			
4.	Esošo spēka un sadaļu demontāža.	gab.	5			
5.	Kabeļu demontāža	kompl.	1	Apjoms tiks precizēts darbu izpildes gaitā.		
6.	SI 0,4 kV galvenā sledža ģenerators un kopnes jaunas sadales montāža	gab.	2	Sadales jāaprīko ar NW tipa automātu		
7.	Jaunu vadības un releju aizsardzības skapju izgatavošana un uzstādīšana tvaika ģenerators telpās	gab.	2	Uzstādīt jaunās paaudzes telemetriju un automātikas kontroles aparātus		
8.	Jaunu kabeļu (tajā skaitā kontrolkabeļu) montāža	kompl.	1	Montējot kabeļus jāievēro LEK 049 prasības.		
9.	Ģenerators ražotās elektroenerģijas frekvences kontroles sistēmas remonts.	kompl.	1			
10.	Ģenerators ražotās elektroenerģijas frekvences sinhronizācijas kontroles sistēmas nomaiņa.	kompl.	1			
11.	Ģenerators vadības sistēmas signālu izvade uz sadales telpu skapi VKS2.	kompl.	1	Tajā skaitā izvadīt ģenerators parametrus.		
12.	Saražotās elektroenerģijas uzskaites organizācija 0,4 kV sadalē	kompl.	1	Saražotās elektroenerģijas uzskaites		

				rezultātu atspoguļošana operatoru telpā		
13	Mērījumi ģenerators statora un rotora strāvas ķēdēs.	kompl.	1			
14	Elektroinstalācijas mērījumi.	kompl.	1			
15	Ģenerators iedarbināšanas un ieregulēšanas mērījumi	kompl.	1	Tajā skaitā brīvķaitas un īsslēķuma režīma raksturlielumu mērīšana.		
16	Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesnieķšana Pasūtītāķam.	kompl.	1			
17	Objekta nodošana/pieņemšana ekspluatāķijā.	kompl.	1			
	KOPĀ:					

Nolikuma 4.pielikums
Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”
Reģ.Nr.40003007655
Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Tvaika turboģeneratora MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr. VS 2014/09),
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Reģ.Nr.40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Tvaika turboģeneratora MCK-1850-1500 releju aizsardzības un elektriskā tīkla pieslēgšanas shēmas rekonstrukcija siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr. VS 2014/09), ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemas 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
- b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenošlēdz iepirkuma līgumu,
- c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot 15 dienu laikā uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>. <mēnesis>¹ un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>. <mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>
<Bankas zīmoga nospiedums>

¹ Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Piedāvājuma spēka esamības termiņa beigām.