

Tehniskā specifikācija.

Katlu mājas Brīvības ielā 38 ūdensvada remonts:

Cauruļvada un noslēgarmatūras nomaiņa, cauruļvada garums – 75m;

Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana – 2 gab.;

Visu esošo komunikāciju pieslēgšana;

Cauruļvada izvilkšana uz šķeldas noliktavu.

Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic objekta apskate.

Remonta izpildes laiks: 2 nedēļas.

Garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši.

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins