

## Tehniskā specifikācija

ugunsgrēka signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības sūkņu elektroiekārtas apkalpošana

### 1. Darbu apraksts:

- 1.1. Ugunsgrēka signalizācijas sistēma "UniPos IFS 7002";
  - 1.1.1. "Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" adrešu analogais panelis "UniPos IFS 7002" – 2gab;
  - 1.1.2. "Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" adrešu paneļa iznesamais vadības modulis IFS 7002R – 1gab.;
  - 1.1.3. detektori dažādi – 494 gab.;
  - 1.1.4. trauksmes sirēnas ar akumulatoriem – 31 gab.;
  - 1.1.5. adrešu modulis – 11 gab.;
  - 1.1.6. termokabelis "Protectowire" – 1gab.
- 1.2. Ugunsgrēka signalizācijas sistēma ESA – 2
  - 1.2.1. kontroles panelis ESA – 2;
  - 1.2.2. kontrollera skapis ar moduļiem – 1 gab.;
  - 1.2.3. moduļi – 12 gab.;
  - 1.2.4. barošanas bloks – 1 gab.;
  - 1.2.5. detektori dažādi – 47 gab.;
  - 1.2.6. ugunsgrēka rokas ziņotājs – 12 gab.;
  - 1.2.7. ugunsgrēka signalizācijas zvans – 4 gab.;
  - 1.2.8. UPS – nepārtrauktās barošanas bloki "Compu Save";
- 1.3. Ugunsdzēsības sūkņu telpa
  - 1.3.1. ugunsdzēsības sūkņu vadības panelis – 3 gab.;
  - 1.3.2. ugunsdzēsības sūkņa elektropiedziņa 15 kW – 2 gab.;
  - 1.3.3. ugunsdzēsības sūkņa elektropiedziņa 1.1 kW – 1 gab.
- 1.4. Sakarā ar paaugstināto telpu aizputekļošanu, visu ugunsgrēka detektoru apskati un tīrīšanu veikt vienu reizi mēnesī.
- 1.5. Ugunsgrēka bojāto detektoru nomaina, ja skaits ne pārsniedz vairāk par vienu gabalu mēnesī, iekļaut apkalpošanas līgumā ietvarā bez papildus izmaksām.
- 1.6. Garantijas barošanas iekārtas UPS "Compu Save" apkalpi veikt vienu reizi pusgadā.
- 1.7. Paredzēt pacēlājmehānismu izmantošanu apkalpošanas līgumā no izpildītāja puses, darbus augstumā veikt ne mazāk par divu cilvēku sastāvā.
- 1.8. Paredzēt bojājumu novēršanas darbu iespēju pēc izsaukumiem pēc 17.00, naktī, brīvdienās un svētku dienās, darbu izpildītāju pienākšanas laiks ne vairāk par divām stundām pēc izsaukuma.
- 1.9. Ir obligāta 3 gadu darba pieredze ar augstāk minētās iekārtas apkalpošanu;

### 2. Iesniedzamie dokumenti:

- 2.1. Sertifikāta kopija saskaņā ar punktu Nr.1.9.
- 2.2. Apliecinājums par veiktajiem darbiem saskaņā ar punktu Nr.1.9. (Veikto darbu saraksts - uzņēmuma nosaukums, kontakttālrunis).
- 2.3. Veicamā darba tāme.
- 2.4. Pretendenta pieteikums.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas, pretendentiem jāapskata k/m Talsu 69 ēkās un teritorijā ugunsgrēka signalizācijas sistēmu iekārtas un ugunsdzēsības sūkņu elektroiekārtas novietojums.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 20.03.2018. līdz plkst. 17:00.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Kontakta tālrunis 29351900 (elektroinženieris Sergejs Poļakovs).

*Pretendenta pieteikums.*

2018. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Ugunsgrēka signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības sūkņu elektroiekārtas apkalpošana” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Materiāli un darbi	gab.	1		
<b>Līgumcena</b>					

Darbu izpildes termiņš.....

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;
- materiālu un darbu garantija – 2 gadi.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....