

## Darba uzdevums

### 1. Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate

- 1.1. Saskaņā ar 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.238) jāveic ugunsdzēsības aparātu apskates un nepieciešamās tehniskās apkopes. Visas darbības ar ugunsdzēsības aparātiem jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238.
- 1.2. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati. Atbilstoši 269.punktam par apskati veic atzīmi uzlīmē (saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 3.pielikumu).
- 1.3. Nepieciešamības gadījumā veikt aparāta tehnisko apkopi, remontu vai uzpildi un hidraulisko pārbaudi. Par tehnisko apkopi veic atzīmi uzlīmē (saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 4.pielikumu).

1.4. Pārbaudāmo ugunsdzēsības aparātu apjoms:

Nr.	Pozīcija	skaits
1	Ugunsdzēsamo aparātu vizuālā apskate un uzlīme	
	PA - 1	15
	PA - 4	3
	PA - 6	122

(piedāvājumā lūdzam aizpildīt pielikumā esošo tabulu).

1.5. Pieteikumā lūdzam norādīt arī cenas:

- ugunsdzēsības aparātu hidrauliskai pārbaudei;
- ugunsdzēsības aparātu uzpildei.

1.6. Pretendentam jābūt savam sertificētam Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktam, kur nepieciešamības gadījumā veiks tehnisko apkopi. Piedāvājumam pievienot sertifikāta kopiju.

1.7. Ugunsdzēsības aparātu pārbaude veicama reize gadā.

1.8. Noslēgtā līguma darbības termiņš – 3 gadi.

2. **Pakalpojuma sniegšanas vieta** – Ventspilī - Talsu ielā 84, Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38.

3. **Pakalpojuma sniegšanas laiks** – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, bet ne vēlāk kā līdz 20. jūnijam.

4. Piedāvājumu iesniegt līdz 22.maijam plkst 16.00 sūtot uz e-pasta adresi [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv) vai [vita.maula@ventspils.lv](mailto:vita.maula@ventspils.lv).

Tehniskais direktors

Tehniskās daļas vadītāja

E. Bonfelds

V. Maula

(Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.)

**CENU PIEDĀVĀJUMS**

Iepirkumam: PSIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu apskate un apkope

I . Ugunsdzēsības aparātu apskate un pārbaude:										
	Ugunsdzēsības aparāti	Talsu 69	Brīvības 38 + m/k	Talsu 84	Transp. rec., I-69, Kindas, transp. Pils 12	Skaits	Ikgadējās apskates cena bez PVN, EUR/gab.	Summa, EUR	Informācijai, EUR/gab.	
1.1.	<i>Pulvera aparāti</i>						-			
1.1.1.	PA-1				15	15		0	Cena pildīšanai, bez PVN	
	PA-4	1		2		3		0	cena hidrauliskai pārbaudei, bez PVN	
	PA-6	39	35	22	24	2		0		
	<b>KOPĀ:</b>	40	35	24	39	2	-	0		
	<b>PVN</b>									
	<b>Pavisam ar PVN</b>									

Uzņēmuma vadītājs

(vārds, uzvārds)