

### **Tehniskā specifikācija.**

UPS 30kVA, modelis B8033fxc, izgatavotājs „BORRI” Industrial Power Solutions piegāde:

1. Gēla akumulatoru, kuru darbība paredzēta dziļas izlādes režīmā, nomaiņa. Akumulatora tips NP7-12, skaits 120 gab.;
2. Dzesēšanas sistēmas profilaktiskais remonts;
3. Jaunā cikla akumulatoru programmēšana.
4. Piegādes laiks – ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins