

## Tehniskā specifikācija

“Katlam KE 25-14-250 aizputekļa uztvērēja ventilatora iegāde”

Rezerves daļa nepieciešamas ogļu katlam KE 25-14-250 sīko ogļu izdedžu izvešanai katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī.

1. Nosaukums – rūpnieciskais ventilators.
2. Tehniskais raksturojums:
  - jauda 1.1 KW;
  - griezes ātrums 2780 apg./min.;
  - darba spriegums un frekvence 400 V/50Hz
  - aizsardzības klase Ex II 2D t4D IP65;
  - izolācijas klase F (155°C);
  - dzinēja darba temperatūra 0°C...+50°C;
  - gaisa spiediens 2790-2260 Pa;
  - ražība 017m<sup>3</sup>/s;
  - akustiska trokšņa līmenis līdz 80 dB.
3. Fiziskie izmēri un svars, kā WPO-10 (elektrodzinēja tips HMA2 802-2), ražots Polijā “NYBORG MAWENT S.A.” vai analogiskais.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons  
m.t. +371 29806020