

Tehniskā specifikācija

“Katlam KE 25-14-250 otrreizējā gaisa ventilatora iegāde”

Iekārta nepieciešama otrreizējā gaisa padevei ogļu katla KE 25-14-250 darbības nodrošināšanai katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī. Priekšroka tiks dota cenai un firmas “NYBORG – MAWENT” ventilatoriem tas saistībā ar to, lai nevajadzētu konstruēt jaunus gaisa padeves vadus.

Iegādājama ventilatora tehniskais raksturojums:

1. Nosaukums – rūpnieciskais ventilators radiāla tipa ar elektrodzinēju.
2. Tehniskais raksturojums:
 - elektrodzinēja jauda 37 KW;
 - darba spriegums un frekvence 400 V/50Hz;
 - aizsardzības klase Ex II 2D t4D IP65;
 - izolācijas klase F (155°C);
 - dzinēja darba temperatūra 0°C...+50°C;
 - griezes ātrums 2980 apg./min.;
 - gaisa spiediens līdz 10000 Pa;
 - ražība līdz 5.0 m³/s;
 - akustiska trokšņa līmenis līdz 96 dB.
3. Fiziskie izmēri un svars, kā ZWP-35,5/1,00(elektrodzinēja tips HMC2 200L2-2), ražots Polijā “NYBORG MAWENT S.A.” vai analogiskais.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons
m.t. +371 29806020