

Tehniskā specifikācija "Ogļu bunkuram N2 rūpnieciskā vibratora iegāde"

Rezerves daļa nepieciešamas ogļu katla KE 25-14-250 ogļu bunkuram N2 katlu mājā
Talsu ielā 69, Ventspilī.

1. Nosaukums – rūpnieciskais vibrators.
2. Tehniskais raksturojums:
 - jauda 0.26 KW;
 - griezes ātrums 3000 apg./min.;
 - centrālās spēks 304 kg/2.98 kH;
 - aizsardzības klase Ex II 2D tD A21 IP66;
 - apkārtējās vides temperatūra -20°C...+40°C;
 - izolācijas klase F (155°C);
 - darba spriegums, strāva un frekvence 400 V/≥3.5A/50Hz;
 - trokšņa līmenis līdz 70 dB
 - svars līdz 10 kg.
3. Fiziskie izmēri un svars, kā MVSI 3/300-SO2, ražots Itālijā vai analogiskais.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.
Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons
m.t. +371 29806020